

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области г. Пенза ул.
Дзержинского, 5 тел. 68-63-78, тел. доверия 68-11-12
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Пенза ул. Б. Радищевская, 12 тел. 68-17-77
Отдел надзорной деятельности и ПР Каменского, Пачелмского и Белинского районов
г. Каменка ул. Гражданская, 4 тел. 5-48-72

г. Каменка
(место составления акта)

“ 04 ” апреля 20 19 г.
(дата составления акта)
12 ч. 00 м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 26

По адресу / адресам: Пензенская область, Каменский район, с. Батрак
ул. Школьная, 100.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Каменского, Пачелмского и Белинского
районов по пожарному надзору Ермакова Алексея Петровича № 26 от 25 марта 2019 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Батрак
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)


Дата и время проведения проверки:

«03» апреля 2019 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 3 часа
«04» апреля 2019 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 6 часов (03, 04 апреля 2019 года)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в отделе надзорной деятельности и ПР Каменского, Пачелмского и Белинского районов
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки): № 26 от 25 марта 2019 года директор МОУ СОШ с. Батрак Каменского района Янов Дмитрий
Анатольевич 25 марта 2019 г. 11 часов 00 минут 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Каменского, Пачелмского и Белинского районов
по пожарному надзору Танцырев Вадим Игоревич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указывается (фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ СОШ с. Батрак Каменского района Янов Дмитрий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**Здание и помещения Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Батрак Каменского района.
(Пензенская область Каменский район с. Батрак ул. Школьная, 100.)**

- 1) Электросветильники в помещениях гардероба и спортивного инвентаря эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника. («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 42 п.п. «в»).
- 2) Руководитель организации допустил размещение в электрощитовой горючие вещества и материалы (картонные коробки). («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 42 п.п. «ж»).
- 3) В складских помещениях столовой руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 6).
- 4) На путях эвакуации на 1-ом этаже размещены парты. («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 36 п.п. «б»).
- 5) Руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей (отсутствуют доводчики на дверях, отсекающие лестничные клетки на втором этаже). («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 37(1)).


Нарушение допустил: Директор Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Батрак Янов Дмитрий Анатольевич
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:


(подпись провизора)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности №26/1/1 от 04.04.2019 года; проверочный лист, утвержденный приложением № 13 приказа МЧС России от 28.06.2018 №261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор МОУ СОШ с. Батрак Янов Дмитрий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 04 ” апреля 20 19 г.

✓ *Янов*
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пензенской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пенза, ул. Дзержинского, 5, тел. 8 8412 64-63-78

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Пенза ул. В.Радищевская, 12 88412 68-17-77

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Каменского, Пачелмского и Белинского районов

г. Каменка, ул. Гражданская, 4 тел. 884156 5-48-72

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 26 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
с. Ватрак Каменского района

(полное наименование органа государственной власти
и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Каменского,
Пачелмского и Белинского районов по пожарному надзору Ермакова Алексея Петровича

(наименование органа ГПН)

N 26 от " 25 " марта 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин.
" 03 " апреля 2019 года по 12 ч 00 мин. " 03 " апреля 2019 года; с 09
ч 00 мин. " 04 " апреля 2019 года по 12 ч 00 мин. " 04 " апреля 2019

года проведена проверка государственным инспектором Каменского, Пачелмского и
Белинского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

Танцревым Вадимом Игоревичем

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа

с. Ватрак Каменского района по адресу: Пензенская область, Каменский район,

с. Ватрак, ул. Школьная, 100.

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа с. Ватрак Каменского района Яновым Дмитрием

Анатольевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Данные и помещения муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Баграк Каменского района				
1.	Электросветильники в помещениях гардероба и спортивного инвентаря эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» 42 п.п. «в». Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	15.05.2019	
2.	Руководитель организации допустил размещение в электрощитовой горючие вещества и материалы (картонные коробки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 42 п.п. «ж». Запрещается: ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.	15.05.2019	
3.	В складских помещениях столовой руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 6. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	15.05.2019	
4.	На путях эвакуации на 1-ом этаже размещены парты.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 36 п.п. «б». При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.	15.05.2019	
5.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (отсутствуют доводчики на дверях, отсекающие лестничные клетки на втором этаже).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 37(1). Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	15.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Каменского, Пачелмского и Велинского районов по пожарному надзору Танцырев Вадим Игоревич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



"_04_" апреля 20_19_ г.

Предписание для исполнения получил:
Директор Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Ватрак Каменского района
Янов Дмитрий Анатольевич


(подпись)
"04" апреля 2019 г

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Каменского, Пачелмского и Белинского районов

442240 г. Каменка, ул. Гражданская 4
тел: 5-48-72; факс: 5-21-01

« 08 » апреля 2019 года.
№ 262

Директору Муниципального
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа
с. Батрак Каменского района
Янову Д.А.

с. Батрак ул. Школьная, 100.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 39

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

« 08 » апреля 2019 г.

г. Каменка
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Государственный инспектор Каменского, Пачелмского и Белинского районов Пензенской области по пожарному надзору Танцырев Вадим Игоревич
(должность, наименование органа ГПН, фамилия, имя, отчество государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 39 от « 08 » апреля 2019 года по делу об административном правонарушении в области пожарной безопасности на директора Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Батрак Каменского района Янова Дмитрия Анатольевича, проживающего по адресу: Пензенская область Каменский район с. Кевдо-Мельситово ул. Белинская, 4.
(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что:

«04» апреля 2019 г. в 10 час. 30 мин., в г. Каменка Пензенской области
(последний пункт)

в зданиях и помещениях Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Батрак Каменского района
(объект, домовладение) (помещение, на территории)

по адресу: Пензенская область, Каменский район, с. Батрак ул. Школьная, 100,
нарушены: Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», а именно:
(указывается полное наименование правил, норм, стандартов пожарной безопасности)

**Здание и помещения Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Батрак Каменского района.
(Пензенская область Каменский район с. Батрак ул. Школьная, 100.)**

- 1) Электросветильники в помещениях гардероба и спортивного инвентаря эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника. («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 42 п.п. «в»).
- 2) Руководитель организации допустил размещение в электрощитовой горючие вещества и материалы (картонные коробки). («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 42 п.п. «ж»).
- 3) В складских помещениях столовой руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 6).

- 4) На путях эвакуации на 1-ом этаже размещены парты. («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 36 п.п. «б»).
- 5) Руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (отсутствуют доводчики на дверях, отсекающие лестничные клетки на втором этаже). («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 37(1)).

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений (перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

требований нормативных документов в области пожарной безопасности, причин и условий, им способствовавших.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Каменского, Пачелмского и Белинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области

(442240, Пензенская область, Каменский район г. Каменка ул. Гражданская, 4) в письменном виде в месячный срок с момента получения представления.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


Подпись лица,
вынесшего представление _____

(подпись)

Танцырев В.И.
(расшифровка подписи)

Представление получил 08.04.2019 г. Директор МОУ СОШ с. Батрак

дата, должность, подпись

 (Янов Д.А.)
ФИО

Представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

задачами настоящей проверки являются: осуществление проверки соблюдения требований пожарной безопасности юридическим лицом и должностными лицами организации на объекте защиты

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, расположенном по адресу: 442211, Пензенская область, Каменский район, с. Батрак ул. Школьная, 100.

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с: 01 апреля 2019 года

Проверку окончить не позднее: 26 апреля 2019 года

9. Правовые основания проведения проверки: часть 4 статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучения мерам пожарной безопасности работников организаций».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) рассмотрение документов юридического лица и должностных лиц организаций с 01.04.2019 г. по 26.04.2019 г.

2) обследование используемых при осуществлении деятельности территорий и объектов защиты на предмет соблюдения требований пожарной безопасности с 01.04.2019 г. по 26.04.2019 г.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- сведения о должностных лицах юридического лица, уполномоченных на участие в проведении мероприятия по надзору за выполнением требований пожарной безопасности на объекте защиты;
- документы о назначении ответственных должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности объекта защиты;
- документы, подтверждающие обучение ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности;
- документы, подтверждающие организацию и проведение противопожарных мероприятий на объекте защиты (акты приемки систем противопожарной защиты, договора на техническое обслуживание систем противопожарной защиты, акты проверок работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, инструкцию(ии) о мерах пожарной безопасности, инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (при наличии), журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей).

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Каменского, Пачелмского и Белинского районов управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пензенской области
(Главный государственный инспектор Каменского, Пачелмского
и Белинского районов по пожарному надзору)

подполковник внутренней службы

Должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки



А.П.Ермаков

(подпись, заверенная печатью)

Танцырев Вадим Игоревич, государственный инспектор Каменского,
Пачелмского и Белинского районов по пожарному надзору, т. 5-48-72, 5-21-39.

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Копия распоряжения вручена: _____

дата

должность

подпись

Ф.И.О.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12